



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Česká republika

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO – AO 224 – 2163/2006

vydané v souladu § 2 a § 3 Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobku

**Kalový zákryt
STRADAFIX (BIGUMA L)**

uváděného na trh společností

BIGUMA Bohemia, s. r. o.
Bratislavská 2808
690 02 Břeclav
Česká republika

IČ: 26237997
DIČ: CZ26237997

z místa výroby

Dortmunder Gussasphalt, GmbH & Co. Mischwerke
Teinenkamp 43
594 94 Soest
SRN

ve vztahu k základním požadavkům na stavby a určeným úlohám výrobku ve stavbě.

Počet stran: 6
Místo a datum vydání: Zlín, 24. 4. 2006
Platnost osvědčení do: 30. 4. 2009



RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby



Tab. I : Požadavky pro hodnocení kalového zákrytu STRADAFIX (Biguma L) a výsledky zkoušek

Technická charakteristika	Jednotka	Požadovaná hodnota	Stanovená hodnota
Úbytek hmotnosti po odpaření rozpouštědla	hm. %	max.30	15,5
Extrakce za studena			
- celkový obsah minerálních látek	hm. %	min.50	64,0
- obsah minerálních látek > 2 mm	hm %	max. 20,0	0,1
- obsah látek < 0,063 mm	hm %	- ¹	4
- obsah pojiva	hm %	min.9,0	20,5
- bod měknutí kroužek-kulička získaného pojiva	°C	min.35,0	43

4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby a ověření minimálně následujících vlastností:

- o obsah pojiva a bod měknutí získaného pojiva po extrakci za studena.

Alespoň jednou za 3 roky se ověří i ostatní vlastnosti výrobku.

5. Závěr

U vzorku výrobku byla zjištěna shoda jeho vlastností se základními požadavky nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizovanými ve stavebním technickém osvědčení STO-AO 224-2163/2006.

Způsob kontroly výrobků při jejich dovozu odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Výrobek splňuje požadavky pro vydání certifikátu autorizovanou osobou.